

ENCARGO N° : 6050-98-33

INFORME N° : P-98/00182

PETICIONARIO : D. Clemencio Saiz
PINTURAS RODAFUERTE, S.L.
Camino de Minaya, s/n
02630 -LA RODA (ALBACETE)

REFERENCIA : PINTURAS PLASTICAS - ACABADO LISO

MUESTRA RECIBIDA: PINTURA PLASTICA FORTILOP LISO

1.- ANTECEDENTES

D. Clemencio Saiz, en nombre y representación de PINTURAS RODAFUERTE, S.L. envía al LABORATORIO GEOCISA la muestra de pintura plástica que se indica en el capítulo 2, y solicita que se efectúen los ensayos que figuran en el informe.

2.- MUESTRA RECIBIDA

Fecha de recepción	16-7-98
N/Ref.	38.792
Producto	Pintura a base de dispersiones acrílicas en medio acuoso, de acabado liso, mate color blanco.
Denominación	Pintura FORTISOP LISO
Fabricante	PINTURAS RODAFUERTE, S.L.



- (2) Se aplican dos capas de pintura en una probeta de fibrocemento, con un consumo de 100-120 cm³/m². capa. Se seca al ambiente 23/50 durante 7 días.
- (3) Se efectúa una extensión en una probeta Gardner de forma que se obtenga una película seca de espesor 100±5 μm. Se seca al ambiente 23/50 durante 7 días.
- (4) Los resultados obtenidos solamente son imputables a la muestra recibida.





PINTURAS RODAFUERTE, S.L.

Camino de Minaya, s/n
02630 - LA RODA

N/Ref.: P-240-98.CAR

Madrid, 8 de Octubre de 1998

ASUNTO: ENSAYO DE PINTURAS FORTISAN Y FORTILOP

MUESTRAS RECIBIDAS:	N/Ref.	Producto
	38.791	Pintura plástica FORTILOP liso
	38.792	Pintura plástica FORTISAN liso

ENSAYOS

REALIZADOS: Las muestras recibidas se someten a ensayo en el LABORATORIO GEOCISA.

Se recopilan los ensayos realizados y los resultados obtenidos en los informes: N° P-98/00181 y P-98/00182 de 18-8-98.

CONCLUSIONES: El análisis de los resultados obtenidos permite deducir que las muestras pueden calificarse satisfactoriamente como pinturas plásticas de acabado liso.

Las pinturas son impermeables al agua de lluvia en las condiciones de ensayo, se comportan correctamente en el ensayo de lavabilidad Gardner y no experimentan ninguna alteración perceptible en el ensayo de envejecimiento acelerado (500 h).

Madrid, 8 de Octubre de 1998



Fdo.: José Luis Olivares Saiz
Jefe de la División de Ensayos de Construcción